РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.АБ09.В.00638

№ 0008578

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ПЛП Полифас» ОГРН 1127847405465.
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 70, литер А, помещение 11Н, офис 34.
Телефон: +7(812)3371226, факс: +7(812)3371227. E-mail: polifasplus@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПЛП Полифас» ОГРН 1127847405465.
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 70, литер А, помещение 11Н, офис 34.
Адрес производства: 188351, Ленинградская область, Гатчинский район, Корпиково промзона, дом №2А.
Телефон: +7(812)3371226, факс: +7(812)3371227. E-mail: polifasplus@mail.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №RA.RU.11АБ09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Рулон Стенофон «Плавающий пол»: «Стенофон 290» и «Стенофон 290-2», плотностью от 35кг/м3 до 100кг/м3, выпускаемые по ТУ 22.21.41.110-002-09693619-2018.
Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.21.41.110.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0019166.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0571-ВМ/18 от 02.11.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 22.21.41.110-002-09693619-2018.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №СДССМТ.RU.ОС01.К01227 от 15.12.2017г, выдан ОС «СибМосТест», регистрационный №СДССМТ.RU.31068.ОС01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.11.2018 по 02.11.2023

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — К.Н.Нуйкова (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — О.Е.Карпова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.АБ09.В.00638

(обязательная сертификация)

№ 0019166

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.21.41.110	Рулон Стенофон «Плавающий пол»: «Стенофон 290» и «Стенофон 290-2», плотностью от 35кг/м3 до 100кг/м3, выпускаемые по ТУ22.21.41.110-002-09693619-2018.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения пламени – РП1 (нераспространяющие) по ГОСТ 51032-97. Класс пожарной опасности материала КМ4.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — К.Н.Нуйкова (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — О.Е.Карпова (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru